

Ficha Técnica

Pre-filtros Osmosis Inversa



Remueve sedimentos o partículas mayores a 5 micras y cloro. Es la primera y segunda etapa de la osmosis inversa.

CARACTERÍSTICAS:

1) Primer Etapa: Filtro de sedimentos: Es la primera etapa del equipo de osmosis inversa y está constituido por un filtro de polipropileno 5 micras. Este es el encargado de eliminar los sedimentos finos que son transportados por el agua con dos objetivos. El primero es eliminar los sedimentos para dejar el agua pura y el segundo es evitar que se obstruyan las válvulas y otros filtros del equipo.

2) Segunda Etapa: Filtro de carbón block: Es la segunda etapa del equipo de osmosis inversa y es el encargado de eliminar el cloro presente en el agua. El cloro es la causa principal del mal olor y sabor del agua por lo que al pasar por esta etapa el agua mejora de manera considerable .

USO:

Repuesto Osmosis Inversa (etapa 1 y 2).

DURACIÓN:

2-6 meses.

RANGO DE TEMPERATURA:

4°C-50°C.

FLUJO DE SERVICIO MÁXIMO:

Filtro 5 micras: 8 litros por minuto.

Carbón block: 4 litros por minuto.

MEDIDAS:**PRODUCTO**

Alto: 27/Ancho: 10cm/Profundidad: 10cm

EMPAQUE

Alto: 27,5cm/Ancho: 21cm/Profundidad: 10,5cm

VT-PURE

Agua
Purificada



uiga
home

Esquema

Pre-filtros

Osmosis Inversa

